



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	LAURA
Indirizzo	Viale del Tirreno, 46
Città	Tirrenia (PI)
Contatti	+39 05030414 - info@bagnolaura.net
Sito web	www.bagnolaura.net

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nell'estate 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	3
Reception accoglienza	4
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	6
Percorsi interni	6
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	6
Locale spogliatoio	8
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	10
Piscina	10
Studi medici/strutture sanitarie	10

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	Asfalto/sterrato
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto





Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano e rampa lunga 3 m, larga >90 cm, pendenza 13,8 %
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input checked="" type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante/self service
Accesso al locale	in piano dall'ingresso, dalla spiaggia rampa lunga 24 m, larga > 90 cm, pendenza 12,3%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm. Banco self service 83,8 cm
Tipologia dei tavoli	A 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	63,8 cm
Menù multilingue	NO
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO





Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

percorsi privi di ostacoli e rampa lunga 24 m, larga > 90 cm, pendenza 12,3%



Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza wc	47,3 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO





Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 22,4 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	NO
	
	





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI in comune con il locale wc</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>SI</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>mancante</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>SI</p>

Locale spogliatoio



<p>Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI stesso bagno</p>
<p>Dimensioni dello spogliatoio</p>	<p>larghezza 170 cm e profondità 190 cm</p>
<p>Presenza di lettino</p>	<p>NO</p>
<p>Altezza attaccapanni da terra</p>	<p>superiore a 140 cm</p>

Spiaggia

<p>Tipologia di spiaggia</p>	<p>sabbia</p>
------------------------------	---------------






Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	90 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	NO
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI





Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO
	

Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Per EMERGENZE SANITARIE 112 o 118 Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana Pronto Soccorso 050 992300 (è attivo dalle 8.00 del mattino alle 01.00 della notte, dopo tale orario il Pronto Soccorso può essere contattato attraverso il centralino) Numero Verde 800.015877 Centralino 050.992111 Ospedale Santa Chiara Via Roma, 67 – Pisa (in centro città) Ospedale
-------------------------------------	---



Progetto promosso da



Regione Toscana

	di Cisanello Via Paradisa, 2 - Cisanello - Pisa. Nella periferia est di Pisa
Altre strutture sanitarie	guardia medica turistica per il litorale pisano via Flavio Andò 5 a Marina di Pisa tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, tel. 050 954681.

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2024

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità