



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	ALMA
Indirizzo	Viale del Tirreno, 32
Città	Tirrenia (Pi)
Contatti	+39 050 37218, +39 3485669945 bagnoalma@gmail.com
Sito web	https://www.bagnoalma.it/

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura.....	2
Parcheggio privato/pubblico.....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	3
Reception accoglienza.....	4
Bar/ristorante	5
Percorsi interni e servizi comuni	7
Percorsi interni.....	7
Locale spogliatoio	11
Spiaggia.....	11
Area giochi per bambini	12
Piscina	13
Studi medici/strutture sanitarie.....	13

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI il parcheggio pubblico si trova lungo il viale del tirreno ed in genere dispone di 1 posto auto, ogni 50, riservato ai portatori di handicap, evidenziato con segnaletica orizzontale e/o verticale. Si precisa che dal parcheggio pubblico al parcheggio privato si deve percorrere viale in asfalto
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	





Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	su fondo in ghiaia battuta che può rendere difficoltoso gli spostamenti alle persone in carrozzina e scala superabile tramite rampa in sterrato lunga 12 metri, larghezza superiore a 90 cm, pendenza 10,5 % e successiva breve rampa lunga 1,74 m larghezza superiore a 90 cm e pendenza 10,5 %
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input checked="" type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO





Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante/Self service
Accesso al locale	in piano dal parcheggio. Dalla spiaggia con scalino di 2,3 cm
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	inferiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	A 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	superiore a 70 cm
Menù multilingue	NO
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati



Progetto promosso da



Regione Toscana




Interno



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

alt percorsi privi di ostacoli, presente rampa presso reception lunga 1,48 m, larga 90 cm, pendenza 14%. Per raggiungere passerella, rampa lunga 1,74 m, larga 90 cm, pendenza 10,5 ro





Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	2, di cui il primo interno nel ristorante, il secondo esterno vicino al parcheggio
Accesso al locale	Bagno interno, rampa di 19 cm, pendenza 19,4 %. In piano
Larghezza utile porta d'ingresso	Bagno interno 76 cm
Altezza wc	Bagno interno 48,6 cm. Bagno esterno 48,1 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI entrambi
Maniglioni di sostegno	Bagno interno mancanti. Bagno esterno a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI entrambi
Spazio libero ai lati del wc	Bagno interno a sinistra superiore a 21 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm Bagno esterno a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 23,3 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI entrambi
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	Bagno interno 74,5 cm, Bagno esterno 78 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	Entrambi sufficienti per la fruizione da persona in carrozzina.
Fasciatoio per neonati	SI



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI in comune con il locale wc</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>SI</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante, ma è possibile utilizzare la sedia job custodita nel locale spogliatoio adiacente</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>SI</p>





Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI nell'antibagno
Dimensioni dello spogliatoio	Larghezza 170 cm e profondità 149 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	inferiore a 140 cm e fruibile da persona in carrozzina
	

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	presente rampa presso reception lunga 1,48 m, larga 90 cm, pendenza 14%. Per raggiungere passerella, rampa lunga 1,74 m, larga 90 cm, pendenza 10,5 %
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno
Larghezza della passerella	100 cm





<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>

Area giochi per bambini

<p>Area giochi per bambini</p>	<p>mancante</p>
--------------------------------	-----------------





Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO
---	----

Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<p>Per EMERGENZE SANITARIE 112 o 118</p> <p>Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana Pronto Soccorso tel. 050 992300 (è attivo dalle 8.00 del mattino alle 01.00 della notte, dopo tale orario il Pronto Soccorso può essere contattato attraverso il centralino)</p> <p>Numero Verde 800.015877 Centralino 050.992111</p> <p>Ospedale Santa Chiara Via Roma, 67 – Pisa (in centro città)</p> <p>Ospedale di Cisanello Via Paradisa, 2 - Cisanello - Pisa. Nella periferia est di Pisa</p>
Altre strutture sanitarie	<p>guardia medica turistica per il litorale pisano via Flavio Andò 5 a Marina di Pisa tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, tel. 050 954681.</p>

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2024**

