



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	ALLE BOE
Indirizzo	Via Arenile 1/b
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Cell. +39366-5403742 – email <a href="mailto:info@alleboe.it">info@alleboe.it</a>
Sito web	<a href="https://www.alleboe.com/">https://www.alleboe.com/</a>

**TESTATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	7
Area giochi per bambini	9
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie	10

Progetto realizzato con il contributo della





## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	Sabbia battuta e piastrelle
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	SI num 2 posti auto chiusi con catene e da richiedere chiave e aiuto alla reception anche per telefono
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	NO
	



### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano in piastrelle
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO

Progetto realizzato con il contributo della





Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
	


### Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Punto ristoro
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi non fruibili da persone in carrozzina
Spazio sottostante i tavoli da terra	ostacola l'accostamento con la carrozzina
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> pizza senza glutine (da confermare in sede)
	





## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

### Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	88 cm
Altezza WC	47 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 40 cm a destra 46 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	65 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato





<p>Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>NO solo box doccia all'aperto</p>
<p>Accesso al locale doccia se separato dal locale wc</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>con box varco 120 cm e dimensioni 126 cm X 100 cm delimitato frontalmente da tenda</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>SI</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>mancante</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>soffione fisso e rubinetto a 110 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>NO</p>





### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 146 cm e profondità 193 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	inferiore a 140 cm e fruibile da persona in carrozzina

### Spiaggia

Tipologia di spiaggia	Sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno

Progetto realizzato con il contributo della






Larghezza della passerella	100 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI
	



Progetto promosso da



Regione Toscana



Sedia anfibia JOB disponibile

## Area giochi per bambini

Area giochi per bambini

non rilevata

## Piscina

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità

Progetto promosso da



Regione Toscana

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<b>Ospedale Versilia</b> SS 1, 335, 55049 Camaiole LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	<b>Distretto Sanitario ASL N. 12</b> Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 <b>Croce Verde</b> Viale Italico, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi <b>Guardia medica notturna</b> Tel. 0584 83896(h. 20-8) <b>Misericordia</b> Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149 <b>Servizio medico Casa di cura "San Camillo"</b> Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391 <b>Servizio di dialisi</b> presso Croce Verde Viale Italico, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità

