



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	BEPPE DI PONENTE
Indirizzo	Via Arenile, 12/A
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Tel. +39 0584 80981 - email emanuela.67@hotmail.it
Sito web	https://www.facebook.com/BagnoBeppediPonente/?locale=it_IT

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	6
Spiaggia	7
Area giochi per bambini	8
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie	8



Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura


Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano su fondo in ghiaia che può rendere difficoltoso gli spostamenti alle persone in carrozzina
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm






Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	A 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	68 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	Veranda ristorante sulla spiaggia





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite scalino superabile con una rampa a richiesta fornita dalla Direzione, di cui non si hanno misure
Larghezza utile porta d'ingresso	87 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato





	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO solo docce esterne
Accesso al locale doccia se separato dal locale wc	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc	superiore a 90 cm
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	mancante
Presenza di soffione o saliscendi	soffione fisso
Campanello elettrico/telefono	NO

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	con un gradino alto 27 cm superabile tramite rampa a richiesta fornita dalla Direzione
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	85 cm





Dimensioni dello spogliatoio	sufficienti per manovra ospite in carrozzina
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	superiore a 140 cm e non fruibile da persona in carrozzina

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno
Larghezza della passerella	100 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI





Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	mancante
-------------------------	----------

Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaiole LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 Croce Verde Viale Italico, ang. via Risorgimento Tel. 058484013 Primo

Progetto realizzato con il contributo della



Progetto promosso da



Regione Toscana

	<p>Soccorso gratuito per i codici bianchi Guardia medica notturna Tel. 0584 83896(h. 20-8) Misericordia Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149 Servizio medico Casa di cura “San Camillo” Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391 Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italico, ang. via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL</p>
--	--

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità

