



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	GIANCARLO
Indirizzo	Via Arenile, 75
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Tel. +390584 88.06.27 - <a href="mailto:info@bagnogiancarlo.it">info@bagnogiancarlo.it</a>
Sito web	<a href="http://www.bagnogiancarlo.it/">http://www.bagnogiancarlo.it/</a>

**TESTATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	7
Area giochi per bambini	9
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie	9



Progetto realizzato con il contributo della





### Arrivo alla struttura

#### Parcheggio privato/pubblico


Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

#### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano su fondo in ghiaia che può rendere difficoltoso gli spostamenti alle persone in carrozzina e ingresso con piccolo scalino
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO





Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
	

### Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO






## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	112 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





### Percorsi interni e servizi comuni

#### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

#### Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati

Progetto realizzato con il contributo della





Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 20 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	65 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	specchio mancante
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	
Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI in comune con il locale wc
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	mancante
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 125 cm e rubinetteria a 108 cm
Campanello elettrico/telefono	SI





### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO a causa della porta larga 62 cm
--	------------------------------------

### Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	cemento
Larghezza della passerella	100 cm



Progetto promosso da



Regione Toscana

<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità





### Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	non rilevata
-------------------------	--------------

### Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<b>Ospedale Versilia</b> SS 1, 335, 55049 Camaiole LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	<b>Distretto Sanitario ASL N. 12</b> Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 <b>Croce Verde</b> Viale Italico, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi



Progetto promosso da



**Regione Toscana**

---

	<p><b>Guardia medica notturna</b> Tel. 0584 83896(h. 20-8) <b>Misericordia</b> Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149 <b>Servizio medico Casa di cura “San Camillo”</b> Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391 <b>Servizio di dialisi</b> presso Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL</p>
--	--

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

---

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità

