



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	LA FENICE
Indirizzo	Via Arenile, 62
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Telefono +390584 82644 info@bagnolafenice.com
Sito web	https://www.bagnolafenice.com

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheeggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheeggio all'ingresso principale	3
Reception accoglienza	4
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	6
Percorsi interni	6
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	6
Locale spogliatoio	8
Spiaggia	9
Area giochi per bambini	10
Piscina	11
Studi medici/strutture sanitarie	12

Progetto realizzato con il contributo della



Progetto promosso da



Regione Toscana

Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico


Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI con n. 1 posto auto
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano su fondo in ghiaia che può rendere difficoltoso gli spostamenti alle persone in carrozzina
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	Tramite soglia alta 1 cm e il bar accessibile tramite rampa lunga 23 cm larghezza > 90 cm per scalino alto 3 cm
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	112 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Menù multilingue	non rilevato

Progetto realizzato con il contributo della




Progetto promosso da



Regione Toscana

Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------


Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	con un gradino alto 3 cm
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI

Progetto realizzato con il contributo della





Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 24 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI in comune con il locale wc
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	di plastica con braccioli
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	Doccetta flessibile
Campanello elettrico/telefono	SI





Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	Con soglia alta 1 cm
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	88 cm
Dimensioni dello spogliatoio	sufficienti per manovra ospite in carrozzina
Presenza di lettino	NO

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Altezza attaccapanni da terra	superiore a 140 cm e non fruibile da persona in carrozzina

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno
Larghezza della passerella	100 cm





	
<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
	

Area giochi per bambini



Progetto promosso da



Regione Toscana

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità





Progetto promosso da



Regione Toscana

Piscina


La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	90 cm
Accesso alla vasca	tramite rampa con gradini
Profondità della vasca	da 0 a 240 cm
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sedia anfibia



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 Croce Verde Viale Italoico, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi Guardia medica notturna Tel. 0584 83896(h. 20-8) Misericordia Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149 Servizio medico Casa di cura "San Camillo" Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391 Servizio di dialisi presso Croce Verde Viale Italoico, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL



Progetto promosso da



Regione Toscana

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità

