



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	RAFFAELLI
Indirizzo	Viale Italico,24
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	+390584787472
Sito web	https://www.raffaellivillaangela.com/bagno-raffaelli/

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nell'estate 2023](#)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	3
Percorsi interni e servizi comuni	4
Percorsi interni	4
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	6
Spiaggia	6
Area giochi per bambini	7
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie	9

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Tipologia di fondo del parcheggio privato	sterrato
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano su fondo in ghiaia che può rendere difficoltoso gli spostamenti alle persone in carrozzina
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO


Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano e alcuni tavoli sono in area ribassata raggiungibile tramite gradino di 11 cm con breve rampa
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 CM
Banco del bar	118 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm
Menù multilingue	non rilevato

Progetto realizzato con il contributo della





Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

percorsi privi di ostacoli





Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	rampa in salita lunga 285 cm, dislivello 27 cm e pendenza 9% e rampa in discesa lunga 263 cm dislivello 34 cm e pendenza 13 % con 8 cm gradino finale
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 22,5 cm a destra >90 cm frontale > 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI in comune con il locale wc
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	di plastica con braccioli
Maniglione di sostegno	mancante
Presenza di soffione o saliscendi	soffione fisso
Campanello elettrico/telefono	SI

Progetto realizzato con il contributo della






Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO
--	----

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	è raggiungibile tramite rampa: lungh.405 cm, largh. 90 cm, pendenza 12%, e dispone di una passerella
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno
Larghezza della passerella	90 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI





<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
	
	

Area giochi per bambini

<p>Area giochi per bambini</p>	<p>non rilevata</p>
<p>Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta</p>	<p>NO</p>





Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	tramite rampa in discesa lunga 285 cm, dislivello 27 cm e pendenza 9% e rampa in salita lunga 40 cm dislivello 10 cm e pendenza 25 % per pulizia piedi o ruote
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sedia anfibia
	

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
-------------------------------------	--





Altre strutture sanitarie	<p>Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873</p> <p>Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi</p> <p>Guardia medica notturna Tel. 0584 83896(h. 20-8)</p> <p>Misericordia Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149</p> <p>Servizio medico Casa di cura "San Camillo" Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391</p> <p>Servizio di dialisi presso Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL</p>
---------------------------	---

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità

