



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	REMO BEACH
Indirizzo	Via Arenile, 46
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Telefono +390584 89287
Sito web	https://www.remobeachclub.it

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nell'estate 2023](#)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	6
Spiaggia	7
Area giochi per bambini	8
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie	9

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	su fondo in ghiaia che può rendere difficoltoso gli spostamenti alle persone in carrozzina e breve rampa di raccordo con ingresso interno
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm

Progetto realizzato con il contributo della





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Banco del bar	106 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	67 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	con una rampa lunga 175 cm dislivello 7,5 cm pendenza 4%.
Larghezza utile porta d'ingresso	86 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra spazio ampio a destra 59 cm frontale spazio ampio
Campanello elettrico/telefono	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	86 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	specchio mancante
Fasciatoio per neonati	non rilevato
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI in comune con il locale wc





Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	soffione fisso
Campanello elettrico/telefono	SI

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	con una rampa lunga cm. 175 dislivello 7,5 cm pendenza 4%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	82 cm
Dimensioni dello spogliatoio	non rilevate
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	superiore a 140 cm e non fruibile da persona in carrozzina






Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	90 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI






Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	non rilevata
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO

Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	tramite rampa con gradini
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sedia anfibia





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi Guardia medica notturna Tel. 0584 83896(h. 20-8) Misericordia Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149 Servizio medico Casa di cura "San Camillo" Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391 Servizio di dialisi presso Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità

