



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	ROYAL
Indirizzo	Via Arenile, 21
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Telefono +390584 82904
Sito web	<a href="http://www.bagnoroyal.it/">http://www.bagnoroyal.it/</a>

**TESTATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nell'estate 2023](#)

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	6
Locale spogliatoio	8
Spiaggia	9
Area giochi per bambini	10
Piscina	10
Studi medici/strutture sanitarie	12

Progetto realizzato con il contributo della





### Arrivo alla struttura

#### Parccheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
Parccheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

#### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano su fondo in ghiaia che può rendere difficoltoso gli spostamenti alle persone in carrozzina
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO





Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
	
	

### Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
------------------------------------	---





Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

### Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Banco del bar	110 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	67 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati



Progetto promosso da



Regione Toscana



**Percorsi interni e servizi comuni**

**Percorsi interni**

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



**Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta**

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	96 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 20 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	





	
<p>Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>NO solo box doccia con spazi ristretti e scalino alto 8 cm e doccia all'aperto con scalino alto 8 cm</p>
	





**Locale spogliatoio**

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Dimensioni dello spogliatoio	non rilevate
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	superiore a 140 cm e non fruibile da persona in carrozzina



Progetto promosso da



Regione Toscana



**Spiaggia**

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	cemento
Larghezza della passerella	90 cm



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità





<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>

### Area giochi per bambini



Progetto promosso da



Regione Toscana

Area giochi per bambini	mancante
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO

## Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	90 cm
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sedia anfibia
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



Docce piscina a filo pavimento

**Studi medici/strutture sanitarie**

Ospedali nei pressi della struttura	<b>Ospedale Versilia</b> SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	<b>Distretto Sanitario ASL N. 12</b> Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 <b>Croce Verde</b> Viale Italoico, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo



Progetto promosso da



**Regione Toscana**

---

	<p>Soccorso gratuito per i codici bianchi <b>Guardia medica notturna</b> Tel. 0584 83896(h. 20-8) <b>Misericordia</b> Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149 <b>Servizio medico Casa di cura "San Camillo"</b> Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391 <b>Servizio di dialisi</b> presso Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL</p>
--	---

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

---

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità

