



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	TRIESTE PRIMO
Indirizzo	Via Arenile, 49
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Telefono +390584 89550
Sito web	https://www.facebook.com/people/Bagno-Trieste/100054422322355/

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nell'estate 2023](#)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	7
Area giochi per bambini	8
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie	9

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano su fondo in ghiaia che può rendere difficoltoso gli spostamenti alle persone in carrozzina
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	104 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	66 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	con un gradino alto 2 cm
Larghezza utile porta d'ingresso	76 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 15 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>NO</p>
<p>Accesso al locale doccia se separato dal locale wc</p>	<p>Porta/spazio ristretto per un ospite in carrozzina e scalino di 2 cm</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>SI</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>mancante</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>soffione fisso</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>NO</p>





Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	con un gradino alto 2 cm
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	76 cm
Dimensioni dello spogliatoio	sufficienti per manovra ospite in carrozzina
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	superiore a 140 cm e non fruibile da persona in carrozzina
	



Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno

Progetto realizzato con il contributo della





Larghezza della passerella	100 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	mancante
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO

Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Progetto realizzato con il contributo della





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaiole LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi Guardia medica notturna Tel. 0584 83896(h. 20-8) Misericordia Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149 Servizio medico Casa di cura "San Camillo" Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391 Servizio di dialisi presso Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

