



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	Lido
Indirizzo	Lungomare Leopoldo 69
Città	Marina di Grosseto (GR)
Contatti	+39056434385 +393802670603 Email: dakydog@tiscali.it
Sito web	www.stabilimentoillido.it

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	6
Locale spogliatoio	9
Spiaggia	10
Area giochi per bambini	11
Piscina	12
Studi medici/strutture sanitarie	12

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
Tipologia di fondo del parcheggio	ASFALTO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input checked="" type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO






Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	altezza superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli ristorante	a 4 gambi
Tipologia dei tavoli bar	Supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra (4 gambe)	72 cm
Spazio sottostante i tavoli da terra (supporto centrale)	70 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni
Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

percorsi in piano





Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	2
Accesso al locale bagno interno ristorante/bar	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	78 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 30 cm a destra 120 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	assente
Fasciatoio per neonati	NO

Progetto realizzato con il contributo della





<p>Accesso al locale bagno esterno area spiaggia</p>	<p>In piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>87 cm</p>
<p>Altezza wc</p>	<p>50 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>SI</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>ad entrambi i lati del wc</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>NO</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra 60 cm a destra 80 cm frontale superiore a 90 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>SI</p>
<p>Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina</p>	<p>superiore a 70 cm</p>
<p>Altezza da terra bordo inferiore specchio</p>	<p>sufficiente per fruizione da persona in carrozzina</p>
<p>Fasciatoio per neonati</p>	<p>NO</p>





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>si</p>
<p>Accesso al locale doccia se separato dal locale wc</p>	<p>In piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc</p>	<p>Superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>All'aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>filopavimento</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>no</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>no</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>Soffione fisso</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>no</p>





Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 400 cm, larghezza 150 cm pendenza 10 %
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	87 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza cm 180 e profondità 180 cm
Presenza di lettino	Scegliere un elemento.
Altezza attaccapanni da terra	superiore a 140 cm



Progetto promosso da



Regione Toscana



Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	in PVC
Larghezza della passerella	100 cm



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>

Area giochi per bambini



Progetto promosso da



Regione Toscana

Area giochi per bambini	mancante
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Progetto promosso da



Regione Toscana

Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Misericordia Grosseto
-------------------------------------	--------------------------------

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità