



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	Milano
Indirizzo	Via S: Bernardini 714
Città	Lido di Camaiore
Contatti	+39 333 4937104
Sito web	Non rilevato

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	3
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	4
Percorsi interni	4
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	9
Piscina	10
Studi medici/strutture sanitarie	10

Progetto realizzato con il contributo della



Progetto promosso da



Regione Toscana

Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
Tipologia di fondo del parcheggio	GHIAIA
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	tramite rampa lunghezza cm 233, larghezza cm 82 pendenza 8,2% proseguendo la larghezza della rampa diventa cm. 69
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
	

Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI





Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante

Tipologia di locale	mancante
---------------------	----------

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi in piano e con rampa lunga cm 233 larga cm 82 con pendenza 8,2%
---	--





Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite 2 rampe: la prima lunghezza cm 204, larghezza cm, 100 pendenza 3,6%; seconda lunghezza cm 763, larghezza cm 95, pendenza 5,8 %
Larghezza utile porta d'ingresso	Cm 77
Altezza wc	Cm 47
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra cm 20 a destra superiore a 90 cm frontale cm 64
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	Cm 78





Altezza da terra bordo inferiore specchio	Cm 111
Fasciatoio per neonati	NO
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI in comune con il locale wc
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	Soffione fisso a cm 204
Campanello elettrico/telefono	SI





Locale spogliatoio


Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	tramite 2 rampe: la prima lunghezza cm 204, larghezza cm,100 pendenza 3,6%; seconda lunghezza cm, 763 larghezza cm 95, pendenza 5,8%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	Cm 83
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza cm 148 e profondità cm 180
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	Cm 165






Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	in cemento
Larghezza della passerella	100 cm





<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
	

Area giochi per bambini

<p>Area giochi per bambini</p>	<p>inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso</p>
<p>Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta</p>	<p>NO</p>





Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia ss1, 335 Camaiore tel 0584/6051
Altre strutture sanitarie	<p>Guardia medica Camaiore tel. 0584/616775 Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873</p> <p>Croce Verde Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi</p> <p>Guardia medica notturna Tel. 0584 83896(h. 20-8)</p>



Progetto promosso da



Regione Toscana

	<p>Misericordia Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149</p> <p>Servizio medico Casa di cura “San Camillo” Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391</p> <p>Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italiceo, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL</p>
--	--

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità