



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	Nilo sas
Indirizzo	Viale Sergio Bernardini, 636
Città	Lido di Camaiore
Contatti	+39 0584 617358
Sito web	www.bagnonilo.it

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	9
Piscina	10
Studi medici/strutture sanitarie	10



Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia con corridoio asfaltato
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	tramite 2 rampe: la prima lunghezza 6 m, larghezza 160 cm, pendenza 1,2%; seconda lunghezza 10 m, larghezza 90 cm, pendenza 4,9%
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input checked="" type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	SI
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	SI





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	tramite 2 rampe: la prima lunghezza 6 m, larghezza 160 cm, pendenza 1,2 %; seconda lunghezza 10 m, larghezza 90cm, pendenza 4,9%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale che può ostacolare l'accostamento con la carrozzina
Spazio sottostante i tavoli da terra	superiore a 65 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

<p>Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti</p>	<p>percorsi in piano e nei pressi del ristorante per raggiungere la spiaggia presente rampa lunghezza 245 cm, larghezza 102 cm pendenza 5%</p>
	

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

<p>Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>1</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p>tramite rampa lunghezza 10 m, larghezza 90 cm pendenza 4,9%</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Altezza wc</p>	<p>50 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>SI</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>ad entrambi i lati</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>NO</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm</p>





	a destra 18 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	69 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	1 m
Fasciatoio per neonati	NO
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI in comune con il locale wc
Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc	superiore a 90 cm
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	mancante
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta
Campanello elettrico/telefono	SI





<p>Disponibile doccia esterna accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>si all'aperto senza tettoia</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>NO con scalino alto 3 cm</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>mancante</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>soffione fisso</p>

Locale spogliatoio

<p>Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p>tramite 2 rampe: la prima lunghezza 6 m, larghezza 160 cm, pendenza 1,2%; seconda lunghezza 10 m, larghezza 90 cm, pendenza 4,9%</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Dimensioni dello spogliatoio</p>	<p>larghezza 163 cm e profondità 181 cm</p>
<p>Presenza di lettino</p>	<p>NO</p>
<p>Altezza attaccapanni da terra</p>	<p>superiore a 140 cm</p>





Fasciatoio per neonati	SI
	

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	tramite rampa lunghezza 245 cm, larghezza 102 cm pendenza 5%
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	70 cm
	





Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	accessibile ai bambini con mobilità ridotta
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO
	





Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia a 1,7 km, Strada Statale 1, Camaiore
Altre strutture sanitarie	Distretto Socio Terminetto a 7,7 km, Piazza del Buon Consiglio Viareggio

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

