



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	Oceano
Indirizzo	Viale Europa 183
Città	Lido di Camaiore
Contatti	Cell. +39335 387 097 mail: <a href="mailto:info@bagnoceano.com">info@bagnoceano.com</a>
Sito web	Non rilevato

**TESTATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare .....	1
Arrivo alla struttura .....	2
Parcheggio privato/pubblico .....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale .....	2
Reception accoglienza .....	3
Bar/ristorante .....	4
Percorsi interni e servizi comuni .....	4
Percorsi interni .....	4
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta .....	5
Locale spogliatoio .....	6
Spiaggia .....	6
Area giochi per bambini .....	7
Piscina .....	8
Studi medici/strutture sanitarie .....	8

Progetto realizzato con il contributo della





## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI con n. 1 posti riservati ai portatori di handicap a ca. metri
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	parcheggio

### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Ingresso stabilimento balneare	Sono presenti 3 scalini superabili tramite 2 rampe: la prima lunghezza 260 cm, larghezza 101 cm, pendenza 11%; seconda lunghezza 122 cm, larghezza 102 cm, pendenza %





### Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO





Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
---	----

### Bar/ristorante

Tipologia di locale	mancante
---------------------	----------

### Percorsi interni e servizi comuni



#### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi in piano
	interno





### Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 290 cm, larghezza 129 cm pendenza 8%
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 19 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	63 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	135 cm
Fasciatoio per neonati	SI
	
Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	Sono presenti solo docce all'aperto accessibili
Tipologia doccia	di tipo aperto





---

Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	mancante
Presenza di soffione o saliscendi	soffione fisso
Campanello elettrico/telefono	NO

### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	85 cm
Dimensioni dello spogliatoio	Larghezza 161 cm e profondità 288 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	superiore a 140 cm

### Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	cemento
Larghezza della passerella	90 cm





	<p>spiaggia</p>
<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>

### Area giochi per bambini

<p>Area giochi per bambini</p>	<p>inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso</p>
<p>Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta</p>	<p>NO</p>





Area giochi

### Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS1 Camaiore tel. 0584/6051
Altre strutture sanitarie	<b>Guardia medica Camaiore</b> tel. 0584/616775 Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 <b>Croce Verde</b> Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi <b>Guardia medica notturna</b> Tel. 0584 83896(h. 20-8) <b>Misericordia</b> Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149 <b>Servizio medico Casa di cura "San Camillo"</b> Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391



Progetto promosso da



**Regione Toscana**

---

	<b>Servizio di dialisi c/o Croce Verde</b> Viale Italice, angolo via Risorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL
--	--

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023

---

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità