



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	Riviera
Indirizzo	Viale Europa 189
Città	Lido di camaiore
Contatti	Tel. +39 0584 617217 mail: info@bagnoriviera.com
Sito web	www.bagnoriviera.com

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	9
Piscina	10
Studi medici/strutture sanitarie	10



Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI con n. 3 posti riservati ai portatori di handicap a ca. 40 metri
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso allo stabilimento	tramite 2 rampe: la prima lunghezza 30 cm, larghezza 140 cm, pendenza 26%; seconda lunghezza 215 cm, larghezza 136 cm, pendenza 8%





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e	NO





dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar
Accesso al locale	vedi prima rampa dell'entrata
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	A 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	NO
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni




Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 339 cm, larghezza 98 cm pendenza 11%
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 22 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	63 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	135 cm
Fasciatoio per neonati	NO






	
	<p style="text-align: center;">WC</p>
<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI in comune con il locale wc</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc</p>	<p>90 cm</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>SI</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con altezza punto più basso 161 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>NO</p>





	doccia
-----------------------------------------------------------------------------------	--------

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	Prima rampa dell'entrata
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 116 cm e profondità 118 cm – misure prese calcolando i mobiletti interni (vedere foto)
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	167 cm





	<p>spogliatoio</p>
--	--------------------

Spiaggia

<p>Tipologia di spiaggia</p>	<p>sabbia</p>
<p>Accesso alla spiaggia</p>	<p>in piano</p>
<p>Passerella per raggiungere gli ombrelloni</p>	<p>SI</p>
<p>Tipologia della passerella</p>	<p>PVC</p>
<p>Larghezza della passerella</p>	<p>90 cm</p>
<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>NO</p>





Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO
	Area giochi





Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
	

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS1 Via Aurelia n. 335 55049 Lido di Camaiore LU Tel. 0584/6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 Croce Verde Viale Italice, ang. via Risorgimento Tel. 058484013 Primo Soccorso gratuito per i codici bianchi Guardia medica notturna Tel. 0584 83896(h. 20-8) Misericordia Via P. I. da Carrara, 32 Tel. 0584752133/0584 752149



Progetto promosso da



Regione Toscana

	<p>Servizio medico Casa di cura “San Camillo” Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391</p> <p>Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italiceo, ang. via isorgimento Tel.058484013 convenzionato con AUSL</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità