



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	VENEZIA
Indirizzo	Viale Europa,120
Città	Lido di Camaiore (Lu)
Contatti	Tel.+39 0584 989068 Email: <a href="mailto:info@bagnovenezia.it">info@bagnovenezia.it</a>
Sito web	<a href="https://www.bagnovenezia.it/">https://www.bagnovenezia.it/</a>

**TESTATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare .....	1
Arrivo alla struttura.....	2
Parcheggio privato/pubblico.....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale .....	2
Reception accoglienza.....	3
Bar/ristorante .....	4
Percorsi interni e servizi comuni .....	5
Percorsi interni.....	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.....	5
Locale spogliatoio .....	7
Spiaggia.....	7
Area giochi per bambini .....	8
Piscina .....	8
Studi medici/strutture sanitarie.....	9





## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI con posto auto riservato a 30 metri
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





### Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	SI
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO






## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale che può ostacolare l'accostamento con la carrozzina
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	SI
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





### Percorsi interni e servizi comuni

#### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------



#### Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	Doppia porta superiore a 90 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 80 cm

Progetto realizzato con il contributo della





	a destra 30 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	SI
	
Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI separata dal locale wc
Accesso al locale doccia se separato dal locale wc	con un gradino superabile tramite breve rampa di 90 cm
Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc	superiore a 90 cm
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	mancante
Presenza di soffione o saliscendi	soffione fisso
Campanello elettrico/telefono	NO





### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO
--	----

### Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	tramite rampa
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	98 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI



Progetto promosso da



**Regione Toscana**



**Area giochi per bambini**

Area giochi per bambini	non rilevata
-------------------------	--------------

**Piscina**

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità



### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<b>Ospedale Versilia</b> SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	<b>Casa della Salute</b> viale Oberdan, 28 c/o padiglione ospedaliero Via Martiri S. Anna 11 Tel. 05846056413 – ambulatori tel 0584 605200 <b>Guardia medica</b> – Via Sarzanese, 155 CamaioneTel. 0584 616775 <b>Servizio di dialisi c/o Croce Verde</b> Viale Italico angolo via Risorgimento Forte dei Marmi Tel. 058484013 convenzionato con AUSL

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

