



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	BAGNO MALOHA
Indirizzo	VIALE AMERIGO VESPUCCI, 70
Città	MARINA DI MASSA (MS)
Contatti	+39 0585 1694759
Sito web	NON PRESENTE

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura.....	2
Parcheggio privato/pubblico.....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza.....	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	4
Percorsi interni.....	4
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.....	5
Locale spogliatoio	6
Spiaggia.....	6
Area giochi per bambini	7
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie.....	8

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Tipologia di fondo del parcheggio privato	non presente
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI con n. 1/2 posti riservati ai portatori di handicap a ca. 50/100 metri
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	Parcheggio pubblico disabili

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	Dal parcheggio pubblico tramite rampe di raccordo dal manto stradale al marciapiedi. L'ingresso è accessibile superando una rampa lunghezza 50 cm larghezza >90 cm pendenza 18%
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO





Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
	

Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	mancante
Accesso al locale	Sono presenti distributori automatici di bevande fredde, calde e snack raggiungibili in piano.
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia dei tavoli	Da salotto
	

Percorsi interni e servizi comuni



Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------






Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	78 cm
Altezza wc	49 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 12 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	64 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	NO
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI in comune con il locale wc
Tipologia doccia	di tipo aperto





Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	di plastica con braccioli
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta
Campanello elettrico/telefono	SI
	Interno servizio igienico

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO
--	----

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno
Larghezza della passerella	90 cm





	
<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
	

Area giochi per bambini

<p>Area giochi per bambini</p>	<p>mancante</p>
--------------------------------	-----------------





Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	NOA NUOVO OSPEDALE APUANE Via Enrico Mattei, 2, 54100 Marina di Massa MS tel.: +39 0585 4931
Altre strutture sanitarie	GUARDIA MEDICA TURISTICA Località Partaccia via delle Pinete 197/b Marina di Massa Tel.: +39 335 8001617

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

