



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	Costa Azzurra
Indirizzo	Viale Lungomare, 85
Città	Marina di Pietrasanta (Lu)
Contatti	+39 058421786
Sito web	www.bagnocostaazzurra.eu

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	6
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	9
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie	10

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	NO
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	SI
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 300 cm, larghezza 93 cm pendenza 11,6% e corrimano ad entrambi i lati
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	84 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	68 cm
Menù multilingue	NO
Menù con caratteri large print	SI
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

percorsi privi di ostacoli





Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 36 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	67 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	108 cm
Fasciatoio per neonati	SI






<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>si all'aperto senza tettoia in piscina</p>
<p>Accesso al locale doccia se separato dal locale wc</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>SI</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>mancante</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>soffione fisso</p>





Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	80 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 140 cm e profondità 246 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	Superiore a 170 cm
	

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC, cemento
Larghezza della passerella	100 cm, 80 cm





<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>

Area giochi per bambini

<p>Area giochi per bambini</p>	<p>mancante</p>
--------------------------------	-----------------

Piscina

<p>La struttura dispone di piscina</p>	<p>SI</p>
<p>Accesso alla piscina</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile varco d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Accesso alla vasca</p>	<p>tramite rampa con gradini e scaletta</p>
<p>Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>non presenti</p>





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS1 Via Aurelia n. 335 55049 Lido di Camaiore LU Tel. 0584/6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL 12 Pietrasanta Via Martiri S. Anna 11 Tel. 05846058823 Croce Verde Via Risorgimento, 1 Forte dei Marmi Tel. 058484013 servizio dialisi e primo Soccorso gratuito per i codici bianchi



Progetto promosso da



Regione Toscana

	<p>Guardia medica Via Martiri S. Anna Tel. 0584 616774</p> <p>Misericordia Via Mazzini Pietrasanta Tel. 058470055</p> <p>Servizio medico Casa di cura “San Camillo” Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391</p> <p>Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italico angolo via Risorgimento Forte dei Marmi Tel. 058484013 convenzionato con AUSL</p>
--	---

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità