



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	Faruk
Indirizzo	Lungomare Roma 55
Città	Marina di Pietrasanta (LU)
Contatti	+393517784435
Sito web	https://farukbeachclub.it

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	6
Locale spogliatoio	8
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	9
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie	10

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Tipologia di fondo del parcheggio	GHIAIA
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
	
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
--------------------------------------	----------





Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
	
	

Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	NO
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO





Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante


Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	altezza superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	67 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	SI
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	



Progetto promosso da



Regione Toscana




Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

percorsi in piano





Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	2
Accesso al locale 1 (nei pressi del ristorante)	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	84 cm
Altezza wc	50 cm circa
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 32 cm a destra superiore a 90 cm frontale 90 cm
Campanello elettrico/telefono	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	64 cm
Fasciatoio per neonati	NO
	





<p>Accesso al locale 2</p>	<p>tramite rampa lunghezza 160 cm circa, larghezza 140 cm circa pendenza 20%</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Altezza wc</p>	<p>50 cm circa</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>SI</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>a destra del wc</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>NO</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra 25 cm circa a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>SI</p>
<p>Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina</p>	<p>Cm 65 circa</p>
<p>Fasciatoio per neonati</p>	<p>NO</p>
<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>Si in comune con il locale wc</p>







Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 160 cm
Campanello elettrico/telefono	SI

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO
--	----

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	in legno
Larghezza della passerella	95 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il	SI





passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	mancante
-------------------------	----------

Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	In piano con lieve rampetta
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	con rampa liscia digradante
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Doccia all'aperto	Presenti 2 a filo pavimento



Progetto promosso da



Regione Toscana



Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Apuane Massa Carrara 7 km
-------------------------------------	------------------------------------

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità