



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	GIOCONDA
Indirizzo	Viale Roma,3
Città	Marina di Pietrasanta (Lu)
Contatti	39 351 795 0138 Mail: giocondabambubar1@gmail.com
Sito web	https://giocondabambubar.it/

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	6
Spiaggia	7
Area giochi per bambini	8
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie	8

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI stalli blu
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Altezza WC	53 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 32 cm a destra 17 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	69 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	115 cm
Fasciatoio per neonati	NO





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI separata dal locale wc</p>
<p>Accesso al locale doccia se separato dal locale wc</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc</p>	<p>86 cm</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>SI</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>mancante</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>soffione fisso</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>SI</p>





Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO
--	----

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	cemento
Larghezza della passerella	100 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	NO
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI





Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	non rilevata
-------------------------	--------------

Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS1 Via Aurelia n. 335 55049 Lido di Camaiore LU Tel. 0584/6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL 12 Pietrasanta Via Martiri S. Anna 11 Tel. 05846058823 Croce Verde Via Risorgimento, 1 Forte dei Marmi Tel. 058484013 servizio dialisi e primo Soccorso gratuito per i codici bianchi Guardia medica Via Martiri S. Anna Pietrasanta Tel. 0584 616774 Misericordia Via Mazzini Pietrasanta Tel. 058470055 Servizio medico Casa di cura "San Camillo" Via P.I. da Carrara, Forte dei Marmi 37 Tel. 0584 7391 Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italiceo angolo via Risorgimento Forte dei Marmi Tel. 058484013 convenzionato con AUSL

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

