



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	RIVIERA
Indirizzo	Viale Lungomare Europa 49
Città	55045 Marina Di Pietrasanta (LU)
Contatti	Tel +39 0584 20485 cell.39 3273685044
Sito web	info@bagnoriviera.it

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale [Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura.....	2
Parcheggio privato/pubblico.....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza.....	3
Bar/ristorante	3
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni.....	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.....	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia.....	8
Area giochi per bambini	9
Piscina	10
Studi medici/strutture sanitarie.....	10

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di fondo del parcheggio privato	ghiaia
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza



Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visivo-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante





Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	73 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	SI
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi in piano
---	-------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite 2 rampe: la prima lunghezza 136 cm, larghezza 180 cm, pendenza 5,5 %; seconda lunghezza 650 cm, larghezza 95 cm, pendenza 4,5% con corrimano a lato
Larghezza utile porta d'ingresso	89 cm
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra cm 29 a destra 37 cm frontale cm 41
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	73 cm






Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	SI
	
	
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	si all'aperto senza tettoia






Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	mancante
Presenza di soffione o saliscendi	soffione fisso
Campanello elettrico/telefono	NO
	

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	tramite 2 rampe: la prima lunghezza 136 cm, larghezza 180 cm, pendenza 5,5 %; seconda lunghezza 450 cm, larghezza 95 cm, pendenza 4,5%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	88 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 180 cm e profondità 146 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	155 cm





Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	cemento
Larghezza della passerella	100 cm





	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta
	





Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaiole LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL 12 Pietrasanta Via Martiri S. Anna 11 Tel. 05846058823 Croce Verde Via Risorgimento, 1 Forte dei Marmi Tel. 058484013 servizio dialisi e primo Soccorso gratuito per i codici bianchi Guardia medica Via Martiri S. Anna Tel. 0584 616774 Misericordia Via Mazzini Pietrasanta Tel. 058470055 Servizio medico Casa di cura "San Camillo" Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584 7391 Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italico angolo via Risorgimento Forte dei Marmi Tel. 058484013 convenzionato con AUSL

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

