



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	Bagno Belmare
Indirizzo	Via Della Dogana 1
Città	Punta Ala (GR)
Contatti	+390564923339 Email: <a href="mailto:belmaresolim@hotmail.com">belmaresolim@hotmail.com</a>
Sito web	<a href="http://www.bagno-belmare.it">http://www.bagno-belmare.it</a>

**TESTATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	3
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	6
Locale spogliatoio	8
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	10
Piscina	10
Studi medici/strutture sanitarie	10

Progetto realizzato con il contributo della



Progetto promosso da



Regione Toscana

## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
Tipologia di fondo del parcheggio	STABILIZZATO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	NO ma è consentito l'accesso in Via della Dogana telefonando al numero verde 800504922

	
--	---

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità

Progetto promosso da



Regione Toscana



**Percorso dal parcheggio all'ingresso principale**

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



## Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 500 cm, larghezza 120 cm pendenza 3.2%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	altezza superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	68 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	SI



Progetto promosso da



Regione Toscana

Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità




## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

percorsi in piano (accesso principale) e con rampa (accesso laterale vicino ai servizi igienici) lunga 600 cm larga 100 cm con pendenza 8%



### Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 100 cm, larghezza 120 cm pendenza 8 %
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm



Progetto promosso da




Regione Toscana

Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 34 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	67 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	NO
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	Si in comune con il locale wc
Accesso al locale doccia se separato dal locale wc	in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc	90 cm
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	pieghevole a parete
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 140 cm
Campanello elettrico/telefono	NO

### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO
--	----



Progetto promosso da



Regione Toscana

## Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano l'accesso centrale con rampa l'accesso laterale vicino ai servizi igienici) lunga 600 cm larga 100 cm con pendenza 8%
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	arrotolabile
Larghezza della passerella	100 cm
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>

**Area giochi per bambini**

<p>Area giochi per bambini</p>	<p>accessibile ai bambini con mobilità ridotta</p>
<p>Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta</p>	<p>NO</p>



Progetto promosso da



**Regione Toscana**



### **Piscina**

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

### **Studi medici/strutture sanitarie**

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Misericordia Grosseto Tel 0564 485111 – a 20 km
-------------------------------------	--

**TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità