



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	GOLF HOTEL BEACH
Indirizzo	Strada Provinciale 61
Città	Punta Ala (GR)
Contatti	+3905649401 Email: <a href="mailto:info@golfhotelpuntaala.it">info@golfhotelpuntaala.it</a>
Sito web	<a href="https://www.golfhotelpuntaala.it">https://www.golfhotelpuntaala.it</a>

**TESTATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	9
Piscina	10
Studi medici/strutture sanitarie	10

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità




Progetto promosso da



Regione Toscana

## Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Tipologia di fondo del parcheggio	ASFALTO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	NO
	
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità

Progetto promosso da



Regione Toscana

### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
	

### Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

### Bar/ristorante

<b>La struttura non autorizza la pubblicazione del locale ristorante per prossimo smantellamento e rifacimento del locale. Le misure riportate in questo report si riferiscono al ristorante testato nell'estate 2023.</b>	
Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 800 cm, larghezza 150 cm pendenza 17%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	altezza superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	superiore a 70 cm
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	SI
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati



Progetto promosso da



Regione Toscana

## Percorsi interni e servizi comuni


### Percorsi interni

percorsi di collegamento ingresso-spiaggia accesso 1 dopo la reception a sinistra	percorsi in piano e con rampa lunga 11 m larga 160 cm con pendenza 4.5 %
percorsi di collegamento ingresso-spiaggia accesso 2	percorsi in piano e con rampa lunga 500 cm larga 150 cm con pendenza 4.8 %
percorsi di collegamento ingresso- servizi igienici	percorsi in piano e con rampa lunga 900 cm larga 190 cm con pendenza 9 %
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



**Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta**

<p><b>La struttura non autorizza la pubblicazione dei servizi igienici per prossimo smantellamento e rifacimento dei locali. Le misure riportate in questo report si riferiscono ai servizi igienici testati nell'estate 2023.</b></p>	<p><b>La struttura non autorizza la pubblicazione dei locali doccia e spogliatoio per prossimo smantellamento e rifacimento dei locali. Le misure riportate in questo report si riferiscono ai locali doccia e spogliatoio testati nell'estate 2023.</b></p>
<p>Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>2</p>
<p>Accesso al locale vicino <b>spiaggia</b></p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>90 cm</p>
<p>Altezza wc</p>	<p>50 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>NO</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>a destra del wc</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>SI</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra 28 cm a destra superiore a 90 cm</p>





	frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	NO
Accesso al locale <b>ristorante</b>	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	assenti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra cm 36 frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	SI
Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO

### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO
--	----





Progetto promosso da



Regione Toscana

## Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	Vedi percorsi interni
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	in legno
Larghezza della passerella	100 cm



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI

### Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	mancante
-------------------------	----------

### Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Misericordia Grosseto 7 km
-------------------------------------	-------------------------------------

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

