



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	3 STELLE BEACH
Indirizzo	Viale Regina Margherita, 64,
Città	Viareggio (LU)
Contatti	Tel- +390584 44370 Email trestellebeach@yahoo.it
Sito web	https://www.facebook.com/trestellebeachfan/?locale=it_IT

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale [Handy Superabile](#) nell'estate 2023
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	6
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	8
Area giochi per bambini	8
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie	9

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI a circa 50/100 metri
Tipologia di fondo del parcheggio	ASFALTO
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
	Parcheggio riservato ai portatori di handicap

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	in piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 650 cm, larghezza > cm 100, pendenza 8 % e corrimano a sinistra
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	altezza superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	67 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni



Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

percorsi privi di ostacoli





Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite rampa lunghezza 650 cm, larghezza > cm 100, pendenza 8 % e corrimano a sinistra
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 33 cm a destra 75 cm parziale a causa del lavabo frontale 96 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	76 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	

Progetto realizzato con il contributo della





Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	Si in comune con il locale wc
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	doccetta flessibile
Campanello elettrico/telefono	SI

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	tramite la stessa rampa che conduce al locale wc: lunghezza 650 cm, larghezza > cm 100, pendenza 8 % e corrimano a sinistra
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	84 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 145 cm e profondità 250 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	180 cm
	Locale spogliatoio





Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	in PVC
Larghezza della passerella	90 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	NO
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	NO

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	Non rilevato
-------------------------	--------------

Progetto realizzato con il contributo della



Progetto promosso da



Regione Toscana

Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Piazza Buon Consiglio Viareggio Tel. 0584.6056353 Servizio di dialisi c/o OSPEDALE DI CISANELLO DI PISA Reparto per terapia dialitica (emodialisi – dialisi peritoneale) nel periodo Giugno - Settembre Servizio Dialisi Vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto tel. 050 997250 – 997253 – 997256

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità