



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	ALFEA
Indirizzo	Viale G. Carducci, 23
Città	Viareggio (LU)
Contatti	Tel +390584407425
Sito web	Non rilevato

**TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale [Handy Superabile](#) nell'estate 2023**

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	3
Percorsi interni e servizi comuni	4
Percorsi interni	4
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	4
Locale spogliatoio	6
Spiaggia	6
Area giochi per bambini	8
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie	8

Progetto realizzato con il contributo della





## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Tipologia di fondo del parcheggio	ASFALTO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI a circa 50/100 metri
Tipologia di fondo del parcheggio	ASFALTO
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
	

### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	piccola rampa di raccordo con lieve pendenza
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





## Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO


## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Accesso al locale	Bar raggiungibile tramite rampa lunghezza 570 cm , larghezza 100 cm, pendenza 6%, con cordolo ad entrambi i lati mentre la veranda ristorante è raggiungibile in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	altezza superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	69 cm

Progetto realizzato con il contributo della





Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	Rampa che conduce al bar

### Percorsi interni e servizi comuni

#### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------



### Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
---	---

Progetto realizzato con il contributo della





Accesso al locale	Tramite la stessa rampa che conduce al bar: lunghezza 570 cm , larghezza 100 cm, pendenza 6%, con cordolo ad entrambi i lati
Larghezza utile porta d'ingresso	81 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 22 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	66 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	
Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	Si in comune con il locale wc
Tipologia doccia	di tipo aperto
Doccia a filo pavimento	SI

Progetto realizzato con il contributo della





Sedia doccia	pieghevole a parete
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 140 cm
Campanello elettrico/telefono	SI

### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	Tramite la stessa rampa che conduce al locale wc e bar: lunghezza 570 cm , larghezza 100 cm, pendenza 6%, con cordolo ad entrambi i lati
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	82 cm
Dimensioni dello spogliatoio	150 larghezza cm e profondità 139 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	non rilevata

### Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	in PVC
Larghezza della passerella	90 cm





<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>





### Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO
	Area giochi su fondo sabbioso

### Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<b>Ospedale Versilia</b> SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	<b>Distretto Sanitario ASL N. 12</b> Viareggio Piazza Buon Consiglio Viareggio Tel. 0584.6056353 <b>Servizio di dialisi c/o OSPEDALE DI CISANELLO DI PISA</b> Reparto per terapia

Progetto realizzato con il contributo della



Progetto promosso da



**Regione Toscana**

---

	dialitica (emodialisi – dialisi peritoneale) nel periodo Giugno - Settembre Servizio Dialisi Vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto tel. 050 997250 – 997253 – 997256
--	--

**TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

---

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità

