



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	GIUSEPPINA II
Indirizzo	Via Barellai, 58
Città	Viareggio (Lu)
Contatti	Telefono +390584 30316
Sito web	https://www.facebook.com/people/Bagno-Giuseppina-2/100066744108865/

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale [Handy Superabile](#) nell'estate 2023
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	7
Area giochi per bambini	8
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie	9

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI 1 ogni 50 posti blu pubblici
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	In piano
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Accesso al locale	In piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Banco del bar	Non rilevato
Tipologia dei tavoli	A 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
	

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite rampa: lunghezza 73 cm, larghezza 105 cm, pendenza 9 %
Larghezza utile porta d'ingresso	86 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	si
Maniglioni di sostegno	Ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	no
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra >100 cm a destra 22 cm

Progetto realizzato con il contributo della





	frontale >100 cm
Campanello elettrico/telefono	si
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	si
Altezza da terra bordo inferiore specchio	77 cm e specchio fruibile per ospite in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI separata dal locale wc
Accesso al locale doccia se separato dal locale wc	In piano





Larghezza utile porta/varco d'ingresso se separato dal locale wc	90 cm
Tipologia doccia	aperta
Doccia a filo pavimento	si
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	Si
Presenza di soffione o saliscendi	fisso
Campanello elettrico/telefono	Si raggiungibile da terra

Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	Tramite la stessa rampa che conduce al locale wc
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	86 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 162 cm e profondità 146 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	175 cm

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	In piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	pvc
Larghezza della passerella	90 cm





	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	Si
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
-------------------------	--





	Area giochi su fondo sabbioso
--	-------------------------------

Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Piazza Buon Consiglio Viareggio Tel. 0584.6056353 Servizio di dialisi c/o OSPEDALE DI CISANELLO DI PISA Reparto per terapia dialitica (emodialisi – dialisi peritoneale) nel periodo Giugno - Settembre Servizio Dialisi Vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto tel. 050 997250 – 997253 – 997256

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della

