



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	IMPERIA
Indirizzo	Via Barellai n. 109/b
Città	Viareggio (Lu)
Contatti	Tel.+390584 407350 bagnoimperiam@gmail.com
Sito web	www.bagnoimperiam.it

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale [Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura.....	2
Parcheggio privato/pubblico.....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni.....	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.....	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia.....	7
Area giochi per bambini	8
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie.....	10





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	Tramite gradino di 2 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	In piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	Non rilevato
Tipologia dei tavoli	A 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	Non rilevato
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	In piano
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	Si
Maniglioni di sostegno	A destra
Doccetta flessibile a lato del wc	no
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 23 cm a destra 100 cm frontale 100 cm
Campanello elettrico/telefono	si
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI in comune con il locale wc</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>aperta</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>si</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>pieghevole a parete</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>A destra</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con punto più basso non raggiungibile da persona seduta</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>Si ma non raggiungibile da terra</p>





Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	si
Accesso al locale	In piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	85 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 152 cm e profondità 196 cm
Presenza di lettino	no
Altezza attaccapanni da terra	180 cm e non fruibile ad un ospite in carrozzina

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	tramite rampa: lunghezza. 435 cm, larghezza superiore a 100 cm, pendenza 10,5% con corrimano a destra
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	pvc
Larghezza della passerella	90 cm





Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	si
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO
	Area giochi su fondo sabbioso

Piscina


La struttura dispone di piscina	SI
Accesso alla piscina	tramite rampa: lunghezza 150 cm, larghezza > 90 cm, pendenza 8,3% e vaschetta lavapiedi in discesa e salita





Larghezza utile varco d'ingresso	>90 cm
Accesso alla vasca	tramite rampa con 9 gradini e rampa con 6 scalini dotate di corrimano
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
	
	





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Piazza Buon Consiglio Viareggio Tel. 0584.6056353 Servizio di dialisi c/o OSPEDALE DI CISANELLO DI PISA Reparto per terapia dialitica (emodialisi – dialisi peritoneale) nel periodo Giugno - Settembre Servizio Dialisi Vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto tel. 050 997250 – 997253 – 997256

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

