



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	RAFFAELLO
Indirizzo	Via Barellai, 1
Città	Viareggio (Lu)
Contatti	Tel. +390584 962075 Email <a href="mailto:raffaellobagno@gmail.com">raffaellobagno@gmail.com</a>
Sito web	<a href="https://www.facebook.com/stabilimentobagnoraffaello/">https://www.facebook.com/stabilimentobagnoraffaello/</a>

**TESTATO DA:** Associazione di Promozione sociale [Handy Superabile](#) nell'estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

Scheda Stabilimento balneare .....	1
Arrivo alla struttura .....	2
Parcheggio privato/pubblico .....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale .....	2
Reception accoglienza .....	3
Bar/ristorante .....	4
Percorsi interni e servizi comuni .....	5
Percorsi interni .....	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta .....	6
Locale spogliatoio .....	7
Spiaggia .....	7
Area giochi per bambini .....	9
Piscina .....	9
Studi medici/strutture sanitarie .....	9

Progetto realizzato con il contributo della





## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI con posti riservati ai portatori di handicap a circa 50 metri
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

### Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	In piano oppure tramite breve rampa: lunghezza 60 cm, larghezza > 90 cm, pendenza 16 %.
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm





### Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	tramite rampa: lunghezza 554 cm, larghezza > 90 cm, pendenza 10 %, e corrimano a sinistra
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	69 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





**Percorsi interni e servizi comuni**

**Percorsi interni**



Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti

percorsi privi di ostacoli





### Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	attraverso una rampa amovibile: lunghezza 100 cm, larghezza > 90 cm, pendenza 7%.
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	con maniglione a sinistra verticale e a destra orizzontale,
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 20 cm frontale 50 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	50 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	





Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	Lo stabilimento dispone di locale doccia con porta/spazio ristretto per un ospite in carrozzina
--	---

### Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	raggiungibile tramite rampa: lunghezza 60 cm, larghezza > 90 cm, pendenza 16 %.
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 167 cm e profondità 149 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	180 cm
	

### Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI





<p>Tipologia della passerella</p>	<p>pvc</p>
<p>Larghezza della passerella</p>	<p>100 cm</p>
	
<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
	





### Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	non rilevata
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO

### Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<b>Ospedale Versilia</b> SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	<b>Distretto Sanitario ASL N. 12</b> Viareggio Piazza Buon Consiglio Viareggio Tel. 0584.6056353 <b>Servizio di dialisi c/o OSPEDALE DI CISANELLO DI PISA</b> Reparto per terapia dialitica (emodialisi – dialisi peritoneale) nel periodo Giugno - Settembre Servizio Dialisi Vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto tel. 050 997250 – 997253 – 997256

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

