



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	2 SORELLE
Indirizzo	TERRAZZA DELLA REPUBBLICA, 12
Città	VIAREGGIO (LU)
Contatti	TELEFONO +39 0584 54316
Sito web	NON RILEVATO

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	3
Percorsi interni e servizi comuni	4
Percorsi interni	4
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	4
Locale spogliatoio	5
Spiaggia	6
Area giochi per bambini	6
Studi medici/strutture sanitarie	7

Progetto realizzato con il contributo della



Progetto promosso da



Regione Toscana

Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI con posti auto riservati ai portatori di handicap
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	tramite rampa lunghezza 900 cm, larghezza 100 cm pendenza 6%
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Reception accoglienza


Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Accesso al locale	tramite rampa: lunghezza. 540 cm + piano di sosta + 598 cm, larghezza 95 cm, pendenza 9 %.
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	inferiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	A 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI





Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	Tavoli bar

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
---	----------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Accesso al locale	tramite rampa: lunghezza 540 cm + piano di sosta + 598 cm, larghezza 95 cm, pendenza 9 %.
Larghezza utile porta d'ingresso	87 cm
Altezza wc	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI





Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Docchetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 28 cm a destra superiore a 100 cm frontale 90 cm
Campanello elettrico/telefono	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	65 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	SI
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO

Locale spogliatoio



Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	tramite rampa: lunghezza 540 cm + piano di sosta + 598 cm, larghezza 95 cm, pendenza 9 %.
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	85 cm





Dimensioni dello spogliatoio	larghezza 162 cm e profondità 166 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	180 cm

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	misto pvc/legno
Larghezza della passerella	90 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI



Progetto promosso da



Regione Toscana

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	mancante
-------------------------	----------

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia , Via Aurelia n.335, Camaiore (Lu) Tel. 0584/6051 (tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00)
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873 Guardia Medica Tabaracci Via Antonio Fratti, 530, 55049 Viareggio LU Telefono: 0584 616777 Casa della Salute di Torre del Lago , Via Aurelia n.203, Torre del Lago (Lu)

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità

