



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	AURORA
Indirizzo	Terrazza della Repubblica , 5
Città	Viareggio (Lu)
Contatti	Tel. +39 0584 50094
Sito web	https://www.facebook.com/BagnoAuroraTdL/photos?locale=it_IT

TESTATO DA: Associazione di Promozione sociale [Handy Superabile](#) nell'estate 2023

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura	2
Parcheggio privato/pubblico	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso principale	2
Reception accoglienza	3
Bar/ristorante	4
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni	5
Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia	7
Area giochi per bambini	8
Piscina	9
Studi medici/strutture sanitarie	9

Progetto realizzato con il contributo della





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso principale

Percorso dal parcheggio all'ingresso	tramite rampa lunghezza 10 m, larghezza >100 cm pendenza 9 %
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm con breve rampa di raccordo per scalino di 1,5 cm



Progetto promosso da



Regione Toscana



Reception accoglienza

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input checked="" type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	non rilevato
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	NO
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Accesso al locale	tramite 2 rampe: la prima lunghezza 290 cm, larghezza > 100cm, pendenza 8 %; seconda lunghezza 650 cm, larghezza > 100 cm, pendenza 8 %
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale che può ostacolare l'accostamento con la carrozzina
Spazio sottostante i tavoli da terra	69 cm
Menù multilingue	non rilevato
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
	





	<p>veranda bar</p>
--	--------------------

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

<p>Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti</p>	<p>percorsi privi di ostacoli</p>
--	-----------------------------------

Servizi igienici e doccia fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta

<p>Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>1</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p>tramite 2 rampe: la prima lunghezza 290 cm, larghezza > 100cm, pendenza 8 %; seconda lunghezza 650 cm, larghezza > 100 cm, pendenza 8 %</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>79 cm</p>
<p>Altezza wc</p>	<p>50 cm</p>

Progetto realizzato con il contributo della





Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 21 cm a destra 89 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	72 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	Scegliere un elemento.
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	NO





Locale spogliatoio



Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	tramite 2 rampe: la prima lunghezza 290 cm, larghezza > 100cm, pendenza 8 %; seconda lunghezza 650 cm, larghezza > 100 cm, pendenza 8 %
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	78 cm
Dimensioni dello spogliatoio	Larghezza 139 cm e profondità 152 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	180 cm

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI





Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	100 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	NO

Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO





Piscina

La struttura dispone di piscina	NO
---------------------------------	----

Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia SS 1, 335, 55049 Camaione LU Telefono: 0584 6051
Altre strutture sanitarie	Distretto Sanitario ASL N. 12 Viareggio Piazza Buon Consiglio Viareggio Tel. 0584.6056353 Servizio di dialisi c/o OSPEDALE DI CISANELLO DI PISA Reparto per terapia dialitica (emodialisi – dialisi peritoneale) nel periodo Giugno - Settembre Servizio Dialisi Vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto tel. 050 997250 – 997253 – 997256



Progetto promosso da



Regione Toscana

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità

