



## Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	BAGNO DELLA SPORA
Indirizzo	VIA BARELLAI 107/109
Città	VIAREGGIO (LU)
Contatti	+39 0584 52742
Sito web	

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2024

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario



Scheda Stabilimento balneare .....	1
Arrivo alla struttura.....	2
Parcheggio privato/pubblico.....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso .....	2
Reception.....	3
Bar/ristorante .....	3
Percorsi interni e servizi comuni .....	4
Percorsi interni.....	4
Locale spogliatoio .....	6
Spiaggia.....	8
Area giochi per bambini .....	9
Studi medici/strutture sanitarie.....	9





## Arrivo alla struttura

### Parcheggio privato/pubblico

Parcheeggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI num. 1 OGNI 50
	

### Percorso dal parcheggio all'ingresso

Percorso dal parcheggio fino in prossimità dell'ingresso	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	50/100 metri
Tipologia di fondo del percorso	asfalto
E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso al sito	<input checked="" type="checkbox"/> in piano





Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia della porta	a 2 ante apribili verso l'interno
Tipologia della maniglia	a leva

### Reception


Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	SI
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

### Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Modalità di accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 200 cm, larghezza superiore a 90 cm, pendenza 6 %, corrimano a destra
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale





Spazio sottostante i tavoli da terra	68 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	non rilevato
Menù in braille	non rilevato
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di cucine dedicate/stoviglie separate per celiaci/intolleranti alimentari	No rilevato
	

## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi privi di ostacoli
Note eventuali	All'interno giardino con area giochi per i piccoli e tavolo da ping pong





Numero <b>servizi igienici</b> accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Modalità di accesso al locale	<input type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 450 cm, larghezza sup a 90 cm, pendenza 6.5 %,
Larghezza utile porta d'ingresso	81 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 37 cm frontale 43 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	Scegliere un elemento.
Altezza da terra bordo inferiore specchio	66 cm
Fasciatoio per neonati	non rilevato





<p>Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>NO</p>

**Locale spogliatoio**

<p>Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa prima/seconda/terza lunghezza cm, larghezza cm, pendenza 6%,</p>





Larghezza utile porta/varco d'ingresso	82 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Dimensioni dello spogliatoio	Larghezza 152 cm e profondità 124 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	180 cm
	





## Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	90 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI





### Area giochi per bambini

Area giochi per bambini	Su erba e stabilizzato
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	NO
	

### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia Via SS 1 335 Lido di Camaiore (LU) Tel +39 0584 6051 Distanza 5.7 km Ospedale Civile, Usl toscana nord ovest presidio territoriale G. Tabarracci Via A. Fratti 530 Viareggio (LU) Tel +39 0584 6059320/6059219
Altre strutture sanitarie	Ospedale Cisanello Pisa. Distanza 23 km Nel periodo giugno- settembre servizio dialisi vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto; i trattamenti saranno articolati su tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) in orario serale dalle ore 18.00 alle ore 24.00



Progetto promosso da



**Regione Toscana**

---

	Telefono +39 050 997250/997253/997256 telefonare dalle ore 8.00 14.00 Email <a href="mailto:nfrotrap.pisa@ao-pisa.toscana.it">nfrotrap.pisa@ao-pisa.toscana.it</a>
Altre strutture sanitarie	Croce Verde Viareggio Corso G. Garibaldi 208 Viareggio (LU) Tel +39 0584 30885

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) in estate 2023

---

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità