



Scheda Stabilimento balneare

Nome stabilimento balneare	BAGNO FLORINDO
Indirizzo	VIA BARELLAI 67
Città	VIAREGGIO (LU)
Contatti	+39 392 982 0788
Sito web	NON RILEVATO

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nell'estate 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Stabilimento balneare	1
Arrivo alla struttura.....	2
Parcheggio privato/pubblico.....	2
Percorso dal parcheggio all'ingresso	2
Reception.....	3
Bar/ristorante	3
Percorsi interni e servizi comuni	5
Percorsi interni.....	5
Locale spogliatoio	7
Spiaggia.....	7
Piscina	8
Studi medici/strutture sanitarie.....	10





Arrivo alla struttura

Parcheggio privato/pubblico

Parcheeggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di fondo del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI num.1
	

Percorso dal parcheggio all'ingresso

Percorso dal parcheggio fino in prossimità dell'ingresso	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	50/100 metri
Tipologia di fondo del percorso	asfalto
E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso al sito	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa DI RACCORDO unica lunghezza 80 cm, larghezza 100 cm, pendenza 10%





Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm

Reception

Sistema di prenotazione ombrelloni	<input type="checkbox"/> Via web <input checked="" type="checkbox"/> Via telefono <input type="checkbox"/> In loco
Presenza di personale multilingue	SI
Presenza di piantina stabilimento con legenda servizi presenti	NO
Presenza di mappa visio-tattile	NO
Bacheca/pannelli informativi ad altezza media 130 cm in zona ben illuminata e dimensione caratteri almeno 14 dpi con rapporto contrasto superiore a 4,5:1	SI
Il Personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Snack bar
Modalità di accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 520 cm, larghezza 95 cm, pendenza 9.5 %, corrimano ad entrambi i lati
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Banco del bar	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale





Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
Menù multilingue	SI
Menù con caratteri large print	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di cucine dedicate/stoviglie separate per celiaci/intolleranti alimentari	SI stoviglie separate
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento ingresso-spiaggia sono in piano o con rampe oltre a quelli già descritti	percorsi in piano
Numero servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta	1
Modalità di accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 570 cm, larghezza 93cm, pendenza 10 %, corrimano ad entrambi i lati
Larghezza utile porta d'ingresso	82 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 22 cm a destra superiore a 90 cm frontale 50 cm
Campanello elettrico/telefono	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI in comune con il locale wc</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Doccia a filo pavimento</p>	<p>SI</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>mancante</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>soffione fisso</p>
<p>Campanello elettrico/telefono</p>	<p>SI</p>





Locale spogliatoio

Disponibile spogliatoio accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Accesso al locale	Tramite stessa rampa del WC
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	82 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Dimensioni dello spogliatoio	Larghezza 122 cm e profondità 176 cm
Presenza di lettino	NO
Altezza attaccapanni da terra	180 cm
	

Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	100 cm





<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare il passaggio e lo stazionamento con la carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>

Piscina

<p>La struttura dispone di piscina</p>	<p>per adulti con acqua di mare</p>
<p>Vasca con acqua climatizzata</p>	<p>NO</p>
<p>Accesso alla piscina</p>	<p>tramite stessa rampa wc</p>
<p>Larghezza utile varco d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Accesso alla vasca</p>	<p>con scaletta</p>





Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Altezza bordo vasca-livello acqua	a sfioro
Nell'area piscina si trova una doccia	Non rilevato
Note eventuali	La vasca è profonda 140 cm





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia Via SS 1 335 Lido di Camaiore (LU) Tel +39 0584 6051 Distanza 5.7 km Ospedale Civile, Usl toscana nord ovest presidio territoriale G. Tabarracci Via A. Fratti 530 Viareggio (LU) Tel +39 0584 6059320/6059219
Altre strutture sanitarie	Ospedale Cisanello Pisa. Distanza 23 km Nel periodo giugno- settembre servizio dialisi vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto; i trattamenti saranno articolati su tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) in orario serale dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Telefono +39 050 997250/997253/997256 telefonare dalle ore 8.00 14.00 Email nefrotrap.pisa@ao-pisa.toscana.it
	Croce Verde Viareggio Corso G. Garibaldi 208 Viareggio (LU) Tel +39 0584 30885

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) in estate 2023

